

АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 510

21.10.2016 г. - 21.10.2016 г. по адресу: Алтайский край, Каменский район, п. Толстовский, ул. Центральная, 47
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 510 от «27» сентября 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Толстовская средняя общеобразовательная школа», ИНН 2247003287, ОГРН 1022202152631, Юридический адрес: Алтайский край, Каменский район, п. Толстовский, ул. Центральная, 47.

Объект защиты: Здания и территория Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Толстовская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Алтайский край, Каменский район, п. Толстовский, ул. Центральная, 47.

Правообладатель: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Толстовская средняя общеобразовательная школа»

Для ЮЛ - (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата окончания сведений в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 12 час. 00 мин. «21» октября 2016 г. до 14 час. 00 мин. «21» октября 2016 г.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч.3 ст.9, ч.3 ст.12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г.; Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03), «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в здании и сооружении» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4837 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110 - 03), «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4836 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 105 - 03) не нуждающимися в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26.06.2003 г. N 07/6463-ЮД), Нормы пожарной безопасности (НПБ 88 - 01) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утвержденных приказом ГУГПС МЧС России от 31 декабря 2002 г. N 60, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.08.02-89 (31-05-03) «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 года.

Акт составлен: Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

по адресу: Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-31-52.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

«27» сентября 2016 г.

09 час. 00 мин.

Директор МКОУ «Толстовская СОШ»
Шевлякова Лидия Викторовна

Фамилия, имя, отчество

Вид проверки:

плановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки:

Подпись

выездная

(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Главный государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Дмитрий Анатольевич, Заместитель главного государственного инспектора г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Ганюченко Станислав Николаевич, Государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (их) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: эксперты не привлекались

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ «Толстовская СОШ» Шевлякова Л.В.

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- Пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,1 метра от стен. (Коридор кухни МКОУ «Толстовская СОШ», Нормы пожарной безопасности 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п.12.18 «Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах. При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м. При установке точечных пожарных извещате-

лей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя»);

- В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. (Спортивный зал МКОУ «Толстовская СОШ», Нормы пожарной безопасности 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 12.25 «В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.»);

- Не оборудовано пожарной сигнализацией. (Тамбур эвакуационного выхода МКОУ «Толстовская СОШ», Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 4 «В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (бушевые, сауны, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы: - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.»);

- Руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителя № 4. (МКОУ «Толстовская СОШ», Правила противопожарного режима в РФ, п. 478 «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.»);

- Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (табло «Выход»). (Тамбур эвакуационного выхода МКОУ «Толстовская СОШ», Правила противопожарного режима в РФ, п. 33 «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»);

- Допущено использование электроплиток с неисправными терморегуляторами (отсутствуют ручки переключателя). (Кухня МКОУ «Толстовская СОШ», Правила противопожарного режима в РФ, п. 42г «Запрещается: пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.»);

- Не проводятся эксплуатационные испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет. (МКОУ «Толстовская СОШ», Правила противопожарного режима в РФ, п. 24 «Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.»);

- Запускающее (запорно-пусковое) устройство огнетушителя № 4 не опломбировано одноразовой пломбой. (МКОУ «Толстовская СОШ», Правила противопожарного режима в РФ, п. 475 «Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.»).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены.**

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены.**

■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: **не выявлены.**

■ нарушений не выявлено: **выявлены.**

■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 510/1/1 от 21.10.2016 г., протокол об административном правонарушении № 121 от 21.10.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору
Афанасьев Константин Викторович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Толстовская СОШ» Шевлякова Лидия Викторовна

(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

21.10.2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.