



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6

(наименование органа государственного пожарного надзора)
658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-31-52, kamgpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 510/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Толстовская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 510 от 27 сентября 2016 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» час. «00» мин. 21 октября 2016 г по «14» час. «00» мин. 21 октября 2016 г., общей продолжительностью не более 20 рабочих дней, государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович, провёл проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Толстовская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Алтайский край, Каменский район, п.Толстовский, ул.Центральная, 47

совместно с: Директором МКОУ «Толстовская СОШ» Шевляковой Лидией Викторовной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,1 метра от стен. (Коридор кухни МКОУ "Толстовская СОШ")	Нормы пожарной безопасности 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п.12.18 "Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах. При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м. При установке точечных пожарных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя."	01.08.2017	
2	В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. (Спортивный зал МКОУ "Толстовская СОШ")	Нормы пожарной безопасности 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п.12.25 "В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания."	01.08.2017	
3	Не оборудовано пожарной сигнализацией. (Тамбур эвакуационного выхода МКОУ "Толстовская СОШ")	Нормы пожарной безопасности 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", п.4 "В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - де-	01.08.2017	

		стничных клеток."		
4	Руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителя № 4. (МКОУ "Толстовская СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ, п.478 "Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей."	01.08.2017	
5	Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (табло "Выход"). (Тамбур эвакуационного выхода МКОУ "Толстовская СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ, п.33 "При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности."	01.08.2017	
6	Допущено использование электроплиток с неисправными терморегуляторами (отсутствуют ручки переключателя). (Кухня МКОУ "Толстовская СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ, п.42г "Запрещается: пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрокачайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;"	01.08.2017	
7	Не проводятся эксплуатационные испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет. (МКОУ "Толстовская СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ, п.24 "Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие."	01.08.2017	
8	Запускающее (запорно-пусковое) устройство огнетушителя № 4 не опломбировано одноразовой пломбой. (МКОУ "Толстовская СОШ")	Правила противопожарного режима в РФ, п.475 "Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой."	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору
Афанасьев Константин Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» октября 2016 г.

М.И.П.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МКОУ «Толстовская СОШ» Шевлякова Лидия Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

«21» октября 2016 г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

