

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
656006, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru, тел.: 8-(385-2)-54-06-28  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по АК, тел.: 8-(385-2)-54-07-30  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6**  
**УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**  
658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, тел.: 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52 (e-mail: kamgpn@mail.ru)

Алтайский край, Каменский район, п.Толстовский, ул.Центральная, 47  
(место составления акта)

«16» мая 2018 г. «12» ч. «00» м.  
(дата составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя  
**№ 263**

16.05.2018 г. - 16.05.2018 г. по адресу: Алтайский край, Каменский район, п.Толстовский, ул.Центральная, 47  
(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 263 от «25» апреля 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, изданного распоряжение или приказ о проведении проверки)

**была проведена проверка в отношении лица:** Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Толстовская средняя общеобразовательная школа», ИНН 2247003287, ОГРН 1022202152631, Юридический адрес: Алтайский край, Каменский район, п.Толстовский, ул.Центральная, 47.

**Объект защиты:** Здания и территория МКОУ «Толстовская СОШ», по адресу: Алтайский край, Каменский район, п.Толстовский, ул.Центральная, 47

**Правообладатель:** Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Толстовская средняя общеобразовательная школа»

Для ЮЛ - (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер регистрации записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

**Продолжительность проверки:** с 10 час. 00 мин. «16» мая 2018 г. до 12 час. 00 мин. «16» мая 2018 г.

**Общая продолжительность проверки:** 1 рабочий день / 2 рабочих часа  
(рабочих дней/часов)

**Вид государственного контроля (надзора):** федеральный государственный пожарный надзор.

**Правовые основания проведения проверки:** Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.3 ст.9, ч.3 ст.12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г.; Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03), «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в здании и сооружении» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4837 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110 - 03), «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4836 от 27.06.2003 года. Нормы пожарной безопасности (НПБ 105 - 03) не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26.06.2003 г., N 07/6463-ЮД). Нормы пожарной безопасности (НПБ 88 - 01) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утвержденных приказом ГУГПС МЧС России от 31 декабря 2002 г. N 60, СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.04.05-91\* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.08.02-89 (31-05-03) «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 года.

**Акт составлен:** Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по адресу: Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-31-52.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

«25» апреля 2018 г.

Директор МКОУ «Толстовская СОШ»  
Шевлякова Лидия Викторовна

Фамилия, имя, отчество

09 час. 00 мин.



Подпись

**Вид проверки:**

плановая

(плановая/внеплановая)

**Форма проверки:**

выездная

(документарная, выездная)

**Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:** Главный государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Дмитрий Анатольевич, Заместитель главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Мальшиев Владимир Павлович, Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Гашоченко Станислав Николаевич, Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

**Лица, привлекаемые к проведению проверки:** эксперты не привлекались

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения в государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

**При проведении проверки присутствовали:** Директор МКОУ «Толстовская СОШ» Шевлякова Л.В.

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций с составлением акта (протокола) проверки её состояния. (МКОУ «Толстовская СОШ», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.21 «Руководитель организации обеспечивает устранение повреждённых средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.»);

- Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателем с четко нанесенными цифрами расстоянием до его месторасположения. (МКОУ «Толстовская СОШ», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.55 «... Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.»);

- Программа «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» не согласована со структурным подразделением соответствующего территориального органа МЧС России. (МКОУ «Толстовская СОШ», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.3 «Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. ... Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.»; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», п.53 «Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, ...»);

- Используется электророзетка с поврежденным креплением корпуса. (Коридор спортивного зала МКОУ «Толстовская СОШ», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.42б «Запрещается: пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.»);

- На объекте защиты выбор типа огнетушителей не осуществлен в соответствии с пунктом 468 и приложениями 1 и 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. (МКОУ «Толстовская СОШ», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.465 «Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для пожаров класса А - порошок АВСЕ; для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ; для пожаров класса D - порошок D... Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.»; Приложение 1 и 2.);

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: не выявлены.

■ нарушений не выявлено: выявлены.

■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации. Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 263/1/1 от 16.05.2018 г., протоколы об административном правонарушении №№ 67-68 от 16.05.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболахинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Толстовская СОШ» Шевлякова Лидия Викторовна

(ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя того должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

16.05.2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)