

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru, тел.: 8-(385-2)-54-06-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по АК, тел.: 8-(385-2)-54-07-30

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, тел.: 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52 (e-mail: kamgpn@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Алтайский край, Каменский район, п.Толстовский, ул.Центральная, 47

(место составления акта)

«25» сентября 2018 г.

(дата составления акта)

« 11 » час. « 50 » мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 558

25.09.2018 г. - 25.09.2018 г. по адресу: Алтайский край, Каменский район, п.Толстовский, ул.Центральная, 47

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 558 от «19» сентября 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении лица: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Толстовская средняя общеобразовательная школа», ИНН 2247003287, ОГРН 1022202152631, Юридический адрес: Алтайский край, Каменский район, п.Толстовский, ул.Центральная, 47.

Объект защиты: Здания и территория МКОУ «Толстовская СОШ», по адресу: Алтайский край, Каменский район, п.Толстовский, ул.Центральная, 47

Правообладатель: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Толстовская средняя общеобразовательная школа»

Для ЮЛ - (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер регистрационной записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 10 час. 50 мин. «25» сентября 2018 г до 11 час. 50 мин. «25» сентября 2018 г

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 рабочий час

(рабочих дней/часов)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор.

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.10, ч.3 ст.12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г; Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.

Акт составлен: Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по адресу: Алтайский край, Каменский район, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

«19» сентября 2018 г.

09 час.

00 мин.

Директор МКОУ «Толстовская СОШ»

Шевлякова Лидия Викторовна

(фамилия, имена, отчества)



(подпись)

Вид проверки:

внеплановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки:

выездная

(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Главный государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Дмитрий Анатольевич, Заместитель главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Мальшев Владимир Павлович, Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Суковатцын Алексей Васильевич, Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ «Толстовская СОШ» Шевлякова Лидия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлены.
 - выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.
 - выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.
 - выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: не выявлены.
 - нарушений не выявлено: не выявлены.
 - проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.
- Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору
Афанасьев Константин Викторович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Толстовская СОШ» Шевлякова Лидия Викторовна

(ФИО (в случае, если имеется), должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

25.09.2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.